Dodatkowe parametry jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sieci wodociągowej Gminy Wejherowo w 2020 roku, stwierdzone podczas kontroli wewnętrznej UG Wejherowo.

| Wymagania wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017 r. | | | Łężyce | Reszki | Pętkowice | Kąpino | Sopieszyno | Góra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dodatkowe parametry wody badane w wodzie uzdatnionej:** | **najwyższe dopuszczalne stężenie** | **jednostka** | | | | | | |
| **Cyjanki** | **50** | **µg/dm$^3$** | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| **Bor** | **1,0** | **mg/dm$^3$** | 0,013 | 0,013 | 0,017 | 0,014 | 0,014 | 0,027 |
| **Rtęć** | **1** | **µg/dm$^3$** | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 |
| **Antymon** | **5** | **µg/dm$^3$** | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |
| **Arsen** | **10** | **µg/dm$^3$** | 0,60 | 0,90 | 1,50 | 0,17 | 2,10 | 0,58 |
| **Chrom** | **50** | **µg/dm$^3$** | 0,74 | 0,35 | <0,10 | 0,17 | <0,10 | <0,10 |
| **Kadm** | **5** | **µg/dm$^3$** | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 |
| **Nikiel** | **20** | **µg/dm$^3$** | 7,2 | 0,57 | 0,28 | 0,67 | 0,12 | 0,24 |
| **Ołów** | **25** | **µg/dm$^3$** | 0,44 | 0,47 | 0,12 | 0,17 | 0,33 | 0,13 |
| **Selen** | **10** | **µg/dm$^3$** | <0,10 | 0,58 | <0,10 | <0,10 | <0,10 | <0,10 |
| **Glin** | **200** | **µg/dm$^3$** | 6,0 | 28 | 5,5 | 9,3 | 5,5 | <1,0 |
| **1,2-dichlroetan** | **3,0** | **µg/dm$^3$** | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| **∑trichloroeten i tetrachloroeten** | **10** | **µg/dm$^3$** | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 | <2,0 |
| **Benzen** | **1,0** | **µg/dm$^3$** | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| **Benzo(a)piren** | **0,010** | **µg/dm$^3$** | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | 0,0025 | <0,0025 |
| **∑WWA** | **0,10** | **µg/dm$^3$** | <0,010 | <0,010 | 0,074 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |
| **Chlorek winylu** | **0,5** | **µg/dm$^3$** | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <2,0 |