

## TWARDOŚĆ WODY W GMINIE WEJHEROWO W 2021 r.

System	Twardość			Stopień twardości*
	[mg CaCO <sub>3</sub> ]	[mmol/l]	Stopnie niemiekkie dGH	
<b>Reszki</b> (miejscowości: Reszki, Gniewowo, Zdychow, Bieszkowice, Nowy Dwór Wejherowski)	177	1,77	10	miękka/ średnio-twarda
<b>Kapino</b> (miejscowości: Kapino)	257	2,57	14	średnio-twarda
<b>Sopieszyno</b> (miejscowości: Sopieszyno, Ustarbowo, część Gowina)	220	2,20	12	średnio-twarda
<b>Pętkowice</b> (miejscowości: Pętkowice, Gowino)	186	1,86	10	miękka/ średnio-twarda
<b>Łężyce</b> (miejscowości: Łężyce)	156	1,56	9	miękka/ średnio-twarda
<b>Góra</b> (Miejscowości: Góra (bez Paradyża))	190	1,90	11	miękka/średnio twarda
<b>PEWIK Gdynia</b> (miejscowości: Gościcino, Bolszewo, Ori, Góra (Paradyż), Kniewo, Zamostne, Warszawo, część m. Gowino (Zacisze Zalesie))	226	2,26	13	średnio-twarda
<b>NORMA</b>	60-500	0,6-5	3-28	X

