

ZAPYTANIE

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) prosimy o złożenie oferty z uwzględnieniem poniższych informacji:

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Gmina Wejherowo zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ul. Wesołej dz. Nr 473/10 w Bolszewie. Przyłącze kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez PEWIK Gdynia – TT-506-We-29379/17 z dnia 18.10.2017r.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wesołej do dz. 473/10 został wykonany sięgacz do granicy działki zakończony korkiem.

W ofercie należy ująć wszystkie koszty związane z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego, w tym związane z wykonaniem pomiaru geodezyjnego powykonawczego oraz odbiorem PEWIK Gdynia. Koszty odbioru PEWIK pokrywa wykonawca.

2. Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia:

2.1 Termin wykonania zamówienia: kwiecień 2018

2.2 Okres gwarancji: 36 m-cy

2.3 Termin związania ofertą - 30 dni od upływu składania ofert

3. Kryteria oceny ofert: Cena – 100%

4. Termin i warunki płatności: 14 dni po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury.

5. Miejsce i termin składania ofert: 29.01.2018r., elektronicznie

6. Dokumenty wymagane od wykonawców: formularz oferty

7. Opis sposobu składania ofert:

oferty należy składać na adres: oferty@ug.wejherowo.pl, w formie skanu podpisanego formularza ofertowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia oferty niespełniającej powyższych wytycznych.


8. Warunki, które muszą spełniać Wykonawcy – potencjał techniczny i organizacyjny dla wykonania zadania.

9. Istotne postanowienia: po wyborze oferty zamawiający udzieli zlecenia, które będzie podstawą wykonania i rozliczenia prac.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Warunki techniczne wykonania przyłącza kanalizacyjnego
3. Mapa pogładowa dz. 473/10

Sporządził:.....



Kierownik
Referatu Inżynierii Sanitarskiej
mgr inż. Tomasz Urzędowski



.....
(podpis Kierownika komórki organizacyjnej)

FORMULARZ OFERTY

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ul. Wesołej dz. 473/10 w Bolszewie.

Wejherowo, dnia

PIECZĄTKA FIRMOWA OFERENTA

URZĄD GMINY WEJHEROWO

ul. Transportowa 1

WEJHEROWO

OFERTA

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ul. Wesołej dz. 473/10 w Bolszewie.

Oferujemy wykonanie wymienionego zakresu przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w zaproszeniu za cenę:

netto: zł.

(słownie:

.....

oraz obowiązujący podatek VAT (23%) w kwocie:

słownie:

Łącznie (brutto)


1. Na wykonanie przedmiotu zamówienia udzielamy gwarancji na okres miesięcy od dokonania odbioru przez Zamawiającego.
2. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w czasie dni kalendarzowych.
3. Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji w terenie.
4. Oświadczamy, że w stosunku do firmy nie wszczęto postępowania upadłościowego ani likwidacyjnego.
5. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w czasie wskazanym przez Zamawiającego.

Data:.....

pełna nazwa firmy Oferenta

(podpis/y uprawnionych przedstawicieli oferenta)

215
26.10.2017 *flor*

	PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia tel. cent. (58) 66 87 311	URZĄD GMINY WEJHEROWO Numer warunków TT-506-We-29379/17 (kom – 506 – kod miasta – nr/rok)
	Biuro Obsługi Klienta ul. Witomińska 21, 81-311 Gdynia tel. (58) 66 87 202, (58) 66 87 257	Data wydania warunków 18-10-2017 (dd-mm-rrrr)

Wpły - 2017 -10- 25 - nr 10

Nr sprawy 15205/2017 Podpis: *h*

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI

A. DANE ZLECENIODAWCY (płatnika faktury)	
Imię i nazwisko / nazwa firmy	Gmina Wejherowo
Adres korespondencyjny (ulica – nr – miejscowość – kod pocztowy)	ul. Transportowa 1 84-200 Wejherowo
B. DANE INWESTORA/USŁUGOBIORCY	
Imię i nazwisko / nazwa firmy	Gmina Wejherowo
Adres zamieszkania/siedziby firmy (ulica – nr – miejscowość – kod pocztowy)	ul. Transportowa 1 84-200 Wejherowo
C. DANE O NIERUCHOMOŚCI I PLANOWANEJ INWESTYCJI	
Adres przyłączanej nieruchomości (ulica – nr – miejscowość – kod pocztowy – nr działki)	ul. Wesoła, 84-239 Bolszewo Dz. 473/10
Opis obiektu budowlanego:	Budynek mieszkalny wielorodzinny
Przeznaczenie wody:	Do celów bytowo - gospodarczych
Rodzaj ścieków:	Bytowe
D. WARUNKI PRZYŁĄCZENIA	
W zakresie doprowadzenia wody:	nieruchomość jest przyłączona do sieci wodociągowej
W zakresie odprowadzenia ścieków:	Przewód kanalizacyjny DN160 umiejscowiony w ulicy: Wesołej do działki nr 473/10
Wymagania szczegółowe (warunki wykonania połączenia, lok. wodomierza głównego/urządzenia pomiarowego, ilość przyłączy, warunki prowadzenia robót, inne):	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sieć kanalizacyjna, do której w przyszłości może być przyłączona nieruchomość, została zaprojektowana w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bolszewo w Gminie Wejherowo” – obszar „E”. 2. Zadanie inwestycyjne jest w obecnej chwili na etapie realizacji. 3. Przebieg sieci kanalizacyjnej może być po realizacji inny niż projektowany. 4. Planowany termin zakończenia realizacji – koniec roku 2017r. 5. Podany wyżej dane i termin mają charakter wstępnej informacji i mogą ulec zmianie, także z przyczyn niezależnych od inwestora. 6. Podjęcie przez właściciela/ posiadacza prawa wieczystego użytkowania nieruchomości decyzji o budowie przyłączy/ instalacji na podstawie niniejszych warunków, nie daje podstaw do zgłaszania pod adresem PEWIK GDYNIA jakichkolwiek roszczeń z tytułu szkód lub innych negatywnych konsekwencji poniesionych przez na skutek opóźnienia realizacji sieci kanalizacyjnej albo faktycznego braku możliwości wykonania takiego połączenia. 7. Zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. nr 72, poz. 747) odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Spółką a odbiorcą usług 8. Warunki techniczne wykonania instalacji kanalizacyjnej: <ol style="list-style-type: none"> 1. instalacja kanalizacyjna powinna być wykonana w sposób umożliwiający stałe odprowadzanie ścieków z nieruchomości w ilościach odpowiadających bieżącym i przewidzianym potrzebom w tym zakresie, 2. skanalizowanie piwnic i innych pomieszczeń w nieruchomości, położonych niżej od dopuszczalnego na danej ulicy poziomu (poziomu drogi, w której jest umiejscowiony kanał uliczny), może być wykonane pod warunkiem zainstalowania w miejscach łatwodostępnych urządzeń przeciwwzalewowych, 3. instalację kanalizacyjną należy wykonywać z rur i kształtek kamionkowych pokrytych całkowicie szkliwem lub z rur i kształtek z tworzyw sztucznych, 4. przewody instalacji kanalizacyjnej należy prowadzić możliwie najkrótszą trasą do punktu połączenia z przyłączem kanalizacyjnym (w odległości od konstrukcyjnych ścian budynku zabezpieczającej przed naruszeniem stateczności fundamentów), 5. zmiany kierunku przebiegu przewodów instalacji kanalizacyjnej i zmiany spadku zaleca się wykonywać w studzienkach rewizyjnych o średnicy wewnętrznej co najmniej 425 mm, 6. przewody instalacji kanalizacyjnej należy układać w ziemi o 0,4m poniżej strefy przemarzania mierząc od górnej tworzącej przewodu do rzędnej istniejącego/projektowanego terenu. 7. do instalacji nie można włączyć instalacji deszczowej i odwodnień związanych z odprowadzeniem wód deszczowych 9. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych: Inwestor jest zobowiązany pisemnie powiadomić Przedsiębiorstwo o terminie rozpoczęcia robót, na 7 dni przed datą ich rozpoczęcia, składając w kancelarii Spółki przy ulicy Witomińskiej 21 w Gdyni wypełnione i podpisane „Zlecenie kontroli inwestycji” wraz z wymaganymi załącznikami lub 	

kompletne zlecenie wysłać na adres Spółki.

Przed przystąpieniem do wykonania instalacji i odbioru technicznego Inwestor powinien w Dziale nadzorów i odbiorów technicznych (tel. 66-87-240, 66-87-328) **przedstawić do uzgodnienia w PEWIK GDYNIA mapę sytuacyjno-wysokościową z naniesioną trasą instalacji w terenie nieruchomości oraz rysunek profilu kanału** w celu uzyskania akceptacji inspektora wyznaczonego do kontroli robót instalacyjnych.

10. Prowadzenie robót:

Wszelkie prace związane z połączeniem instalacji/przyłącza z siecią muszą być prowadzone pod ścisłym nadzorem służb Przedsiębiorstwa.

11. Kontrola prowadzonych robót:

1. Przedsiębiorstwo dokonuje kontroli zgodności wykonanych robót z ustaleniami zawartymi w warunkach technicznych przyłączenia, a także jest upoważnione do żądania usunięcia stwierdzonych wad,
2. Odbiór techniczny musi być dokonany w otwartym wykopie,
3. Wykonawca jest zobowiązany pisemnie powiadomić Przedsiębiorstwo o zakończeniu prac budowlanych, składając w kancelarii Spółki przy ulicy Witomińskiej 29 w Gdyni wypełnione i podpisane „Zawiadomienie o zakończeniu budowy”, **oraz dostarczyć: 1 egz. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej** (zawierającej dane o przestrzennym rozmieszczeniu elementów instalacji kanalizacyjnej na terenie nieruchomości, zestawienia długości odbieranych instalacji, certyfikaty dopuszczeń do stosowania użytych materiałów,
4. pozytywny odbiór końcowy kończy się podpisaniem przez Inwestora, Wykonawcę i Inspektora Nadzoru i Odbiorów Technicznych „Oświadczenia”, które jest podstawą do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków,
5. za czynności związane z przeprowadzeniem odbioru technicznego częściowego i końcowego Przedsiębiorstwo pobiera wynagrodzenie w wysokości określonej w Cenniku usług.

12. Zawarcie umowy:

Zawarcie umowy na pobór wody/odprowadzanie ścieków następuje na podstawie pisemnego wniosku Wnioskodawcy, którego nieruchomość została przyłączona do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej, po spełnieniu wymagań określonych w warunkach technicznych przyłączenia.

Umowa może być zawarta z osobą posiadającą tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda, lub z której mają być odprowadzane ścieki i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

Granica odpowiedzialności Spółki z tytułu zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków:

Granice odpowiedzialności Przedsiębiorstwa z tytułu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków stanowi miejsce połączenia przyłącza wodociągowego z siecią wodociągową oraz miejsce połączenia przyłącza kanalizacyjnego z siecią kanalizacyjną.

E. PO SPEŁNIENIU POWYŻSZYCH WARUNKÓW, PRAWIDŁOWYM WYKONANIU ROBÓT I ZAWARCIU STOSOWNEJ UMOWY SPÓŁKA ZAPEWNIĄ:

dostarczanie wody w maksymalnej ilości:

..... m³/db; m³/h,

przy minimalnym ciśnieniu wody na przyłączy **0,2 MPa**

odprowadzanie ścieków w maksymalnej ilości:

1,5 m³/db;m³/h

F. UWAGI

1. Dokumentacja projektowa, wykonywanie robót i odbiory techniczne powinny być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami, szczególnie z prawem budowlanym, a także z wymaganiami Spółki zawartymi w załączniku(-ach) do niniejszych warunków.
2. Zabrania się projektowania i wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
3. Zwiększenie zapotrzebowania na wodę, zmiana jej przeznaczenia i/lub rodzaju ścieków wymaga wystąpienia o zmianę warunków.
4. Przyłącze służy wyłącznie Usługobiorcy, z którym Przedsiębiorstwo zawarło umowę, chyba że stanowi ona inaczej.
5. Woda na cele przeciwpożarowe, może być pobierana z urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa, na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gmin-członków Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2006r. Nr 42 poz. 836, z późn. zm.), jednak PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. nie gwarantuje ciągłości dostawy wody w przypadkach, o których mowa w § 28 Regulaminu

G. ZAŁĄCZNIKI

wytyczne do projektowania:

inne:

PROKURENT
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH I ROZWOJU
.....
(podpis i pieczęć)

mgr inż. Robert Bugala

