



WYPOSAŻENIE RP0/2

Q1 - rozdzielnik izolacyjny typu IS-100/4
 F1/F8 - wyłącznik nadmiaroprądowy typu CLS6 B10
 QF0-QF21 - wyłącznik różnicowoprądowy typu CF16 25/20,03
 K1 - przekaźnik impulsowy typu Z-S230/S
 F02 - ogranicznik przepięć SILMTEC

**SAREKO Pumps
Service**

Adam Kamarski
 84-200 Wejherowo
 ul. Kochanowskiego 15/54
 tel. 502-508-752

Przyłącze kanalizacji sanitarnej dla budynku
 Urzędu Gminy w Wejherowie przy ul. Transportowej 1

Włączenie zasilania przepompowni w rozdzielni RP0/2

Data: Grudzień 2017r.

Rys. nr 8

Projektant:

mgr inż. Adam Kamarski

upr. nr ewid. 3295/Gd/88,
 2434/Gd/86