

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA

### ZESTAW Nr 2

Przetarg nieograniczony: „Przebudowa budynku biurowo – usługowego na budynek administracyjny Gminy Wejherowo – ETAP I - PARTER” Sygnatura akt ZP.271.29.2015.ZH

Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.11.2015r. pod Nr 318664 – 2015.

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania jn.

Pytanie 1:

Szczegółowe zakresy robót są opisane w załączniku nr 11 do SIWZ oraz w PB Architektura opis 2 tabele. W przypadku jeżeli opisy robót wzajemnie się wykluczają ( np podłoga wg załącznika nr 11 to gres a wg PB Architektura to panele) który z opisów jest wiążący do wyceny?

Odpowiedź do pytania 1:

Szczegółowy zakres robót został uwzględniony w załączniku Nr 11 do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Etap I – Parter. Zgodnie ze szczegółowym opisem np. pomieszczenie 11 magazyn (pomieszczenie 11-magazyn/pomieszczenie 0.32 – biuro podawcze ,0.45 skład opału) pkt. 3.4 podłogi należy wykonać z paneli na podkładzie wygłuszającym wraz z drewnianymi listwami przyściennymi.

Pytanie 2:

Czy w przypadku położenia nowej podłogi – gres lub panele, należy policzyć skucie, zerwanie istniejącej podłogi ?

Odpowiedź do pytania 2:

W przypadku położenia nowej podłogi – gres lub panele, należy uwzględnić w kosztach skucie lub zerwanie istniejącej podłogi zgodnie z zakresem robót wg załącznika Nr 11 do SIWZ.

Pytanie 3:

Czy we wszystkich pomieszczeniach należy policzyć skucie istniejącego tynku i wykonania nowego z przespachlowaniem i pomalowaniem ?

Odpowiedź do pytania 3:

Zgodnie z opisem technicznym – Projektu Budowlanego część Architektoniczna pkt. 5.3 „ściany należy oczyścić, w przypadku uszkodzonego tynku należy go skuć i uzupełnić nowym. Powyższy zakres nie obejmuje wszystkich pomieszczeń, obejmuje tylko istniejące i powstałe uszkodzenia w trakcie robót.

Pytanie 4:

Czy we wszystkich pomieszczeniach należy policzyć demontaż sufitu podwieszanego ?

Odpowiedź do pytania 4:

Roboty należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ. Zakres robót parteru nie obejmuje demontażu sufitów podwieszanych.

Udzielone odpowiedzi na pytania i modyfikacje stanowią integralną część SIWZ i są dla Wykonawców wiążące.

Wejherowo dnia 08.12.2015r.

ZASTĘPCA WOJTA

mgr inż. Mariusz Milewski

Główny Specjalista - koordynator  
ds. zamówień publicznych  
Zygmunt Hoefl

Kierownik  
Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej  
mgr inż. Dorota Grochalska

09.12.2015.