




## Uwagi:


1. Na stronie zewnętrznej drzwi umieścić nazwę rozdzielnic.
2. Wewnątrz rozdzielnic przygotować zacisk PE do podłączenia przewodów wyrównawczych.
3. Układy pomiarowo-rozliczeniowe przystosować do plombowania.


<b>Temat:</b> PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH NA LOKALE SOCJALNE PRZY UL. BUKOWEJ W BOLSZEWIE					
<b>Inwestor:</b> GMINA WEJHEROWO ul. Os. Przejaźni 6, 84-200 Wejherowo			<b>Stadium:</b> Projekt   Wykonawczy		
<b>Jednostka projektowa:</b> HANDEL-HURT-DETAL Art. Przemysłowymi i Spożywczymi Krystyna Proskura, 84-240 Reda, ul. Orzelskowej 35			<b>Branża:</b> ELEKTRYKA		
<b>Tytuł rysunku:</b> ROZDZIELNICA "RG"			<b>Skala:</b> —	<b>Nr rewizji:</b> —	<b>Nr rysunku:</b> E-7
<b>FUNKCJA</b>	<b>IMIĘ NAZWISKO</b>	<b>NUMER UPRAWNIEŃ</b>	<b>SPECJALNOŚĆ</b>	<b>PODPIS</b>	
Projektant	mgr inż. Michał Hanowicz	POM/0214/POOE/12	instalacje elektryczne		
Opracował/a					
Sprawdzający					
Data:	lipiec 2015	Kopowanie, przetwarzanie oraz udostępnianie osobom trzecim jedynie za pisemną zgodą opracowujących			











WIDOK ROZDZIELNICY "RG"  
Elewacja