



Wejherowo, dnia 18 listopada 2016 r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

Prosimy o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych informacji:

**Uwaga:** Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.

### 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środka dezodorującego zapewniającego neutralizację zapachów złownych przy zrzucie dowożonych nieczystości ciekłych do stacji zlewnej w Gościcinie przy ul. Brzozowej w ilości 2 m<sup>3</sup> (2 paletopojemników).

Wykonawca dostarczający preparat dezodorujący będzie zobowiązany do następujących zadań:

- 1) Dostarczenie preparatu loco miejsce zrzutu ścieków – stacja zlewna Gościcino, ul. Brzozowa.
- 2) Neutralizacji odorów w ściekach dowożonych do zlewni ścieków w Gościcinie.
- 3) Zapewnienia technologii takiej lub środka niezamarzającego, aby stosowanie środka i magazynowanie w temperaturach minusowych nie powodowało zamarzania i było skuteczne.
- 4) Dostarczenie produktu udokumentowane atestem producenta.

### 2. Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia:

- 1) Koszty transportu środka dezodorującego do miejsca ustalonego przez Zamawiającego obciążają Wykonawcę. Środek dezodorujący będzie dostarczany w zaplombowanych i oznakowanych kontenerach IBC (paletopojemnikach). Przy dostawie wymagane są dokumenty – nr partii produktu, świadectwa, certyfikaty producenta.
- 2) Odbiór ścieków z wozów asenizacyjnych odbywa się poprzez stację zlewną STZ-201 kontenerową typ B w pełni zautomatyzowaną. Wstępne podczyszczanie ścieków z części stałych ścieków odbywa się w studni osadowej, z której osad jest wybierany około dwa razy w tygodniu. Z separatora części stałych, ścieki kolektorem sanitarnym płyną do oczyszczalni ścieków w Dębogórze.
- 3) Gmina Wejherowo, właściciel stacji zlewnej w Gościcinie, jest w posiadaniu instalacji dozowania środka antyodorowego oraz pomy dozującej typ: GRUNDFOS - Audos - wydajność 20 l/h i ETRON - PROFI - Audos 50 l/h.
- 4) Stosowane środki do neutralizacji ścieków to Brenntasemll NL 1000 lub NUTRIOX FX II (zamiennie). Środek zaproponowany przez Wykonawcę powinien posiadać parametry oraz właściwości takie same lub zbliżone (równoważny chemicznie).
- 5) Ilość ścieków dowożonych do zlewni wynosi rocznie średnio 90 000,00 m<sup>3</sup>, ~ 400 m<sup>3</sup> na dobę, miesięcznie średnio: ok. 7 500 m<sup>3</sup>. Ścieki są pochodzenia socjalno - bytowego.
- 6) Wymagania techniczne dotyczące preparatu do dezaktywacji odoru:
  - a) Środek ciekły, niepalny i niewybuchowy;
  - b) Środek nietoksyczny;
  - c) Środek niekorozyjny;
  - d) Środek ulegający biodegradacji;

- e) Środek nie powodujący powstawanie osadów;
- f) Działanie polegające na reakcji ze związkami będącymi składnikami substancji odorowych i ich neutralizacji;
- g) Środek powinien posiadać świadectwo dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz atest PZH;
- h) Środek powinien posiadać kartę charakterystyki produktu.

Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- dostawa do dnia 06.12.2016 r.

3. Termin i warunki płatności:

Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z załączonym potwierdzeniem odbioru dostawy przedmiotu umowy.

4. Miejsce i termin składania ofert: 25.11.2016 r., do godz. 12.00

Urząd Gminy Wejherowo,  
Osiedle Przyjaźni 6,  
84-200 Wejherowo

5. Opis sposobu składania ofert:

Listownie na adres Urząd Gminy Wejherowo, Os. Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo lub drogą elektroniczną na adres: [sekretariat@ug.wejherowo.pl](mailto:sekretariat@ug.wejherowo.pl), zatytułowane: „Dostawa środka dezodorującego.”

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

Sporządził: .....*[signature]*.....

Kierownik  
Referatu Inżynierii Środowiska  
*[signature]*  
mgr inż. Tomasz Brozdowski

.....  
(podpis Kierownika komórki organizacyjnej)