



SZCZEGÓŁ MONTAŻOWY RURY OCHRONNEJ

Przekrój A-A




Oznaczenie Rury	Dane zmienne	L [m]	DN [mm]	Dw rury osłonowej [mm]	Dw x Dz [mm]	H [mm]
R.O.1 PE 225		9.5	90 PE	200	225x90	25
R.O.2 PE 225		7.61	90 PE	200	225x90	25
R.O.3 PE110		6.17	40 PE	100	100x40	25
R.O.4 PE 225		6.38	90 PE	200	225x90	25

Przekrój B-B



Przekrój C-C



Rozbudowa ul. Jana Pawła II
w Gościnnie
Szczegół rury ochronnej
Przebudowa sieci wodociągowej i odwodnienia

Data: 06.2013	Faza opracowania: Projekt wykonawczy	Skala:	Nr rys. 3.2
Projektant:	mgr inż. Paweł Zieliński	apoc: opracowa POM/0212/P005/08	
Opracowanie:			
Sprawdzający:	mgr inż. Tomasz Bieniecki	apoc: opracowa POM/0031/P005/08	