Dodatkowe parametry jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sieci wodociągowej Gminy Wejherowo w 2022 roku, stwierdzone podczas kontroli wewnętrznej UG Wejherowo.

Wymagania wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017 r.			Łężyce	Reszki	Pętkowice	Kąpino	Sopieszyno	Góra
Dodatkowe parametry wody badane w wodzie uzdatnionej:	najwyższe dopuszczalne stężenie	jednostka						
Cyjanki	50	µg/dm^3	<5	<5	<5	<5	<5	< 30
Bor	1,0	mg/dm^3	0,0063	0,007	0,012	0,074	0,087	0,002
Rtęć	1	µg/dm^3	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,10
Antymon	5	µg/dm^3	<0,20	<0,22	<0,20	<0,22	<0,20	<1,0
Arsen	10	µg/dm^3	0,58	0,32	1,5	0,16	1,8	<1,0
Chrom	50	µg/dm^3	<0,10	0,18	<0,10	<0,10	<0,10	<1,0
Kadm	5	µg/dm^3	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,050
Nikiel	20	µg/dm^3	<0,10	0,1	0,1	5,5	<0,10	<1.0
Ołów	25	µg/dm^3	0,15	<0,10	0,62	0,32	0,21	<1.0
Selen	10	µg/dm^3	<0,10	0,67	<0,10	<0,10	<0,10	<1,0
Glin	200	µg/dm^3	<1,0	1,2	<1,0	<1,0	<1,0	<10
1,2-dichloretan	3,0	µg/dm^3	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
∑trichloroeten i tetrachloroeten	10	µg/dm^3	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<0,5
Benzen	1,0	µg/dm^3	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0.5
Benzo(a)piren	0,010	µg/dm^3	<0,0025	<0,0025	<0,0025	<0,0025	<0,0025	<0,003
∑WWA	0,10	µg/dm^3	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0.006
Chlorek winylu	0,5	µg/dm^3	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0.25